ROMÂNIA
JUDEŢUL SATU MARE
PRIMĂRIA COMUNEI TIREAM

Loc. Tiream, str. Principală nr. 25, tel./fax 0261.873.601, e-mail primaria@tiream.ro

Nr. 22 din 22.05.2025

PROIECT DE HOTĂRÂRE

privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici și exprimarea acordului de către Consiliul local Tiream pentru execuția lucrărilor necesare pentru RACORDAREA LA RETEAUA ELECTRICA A LOCULUI DE CONSUM STATII DE REINCARCARE PENTRU VEHICULE ELECTRICE – cuprinși în ATR nr. 6040240704732 din 22.08.2024 emis de DEER Sucursala Satu Mare pentru obiectivul RACORDAREA LA RETEAUA ELECTRICA A LOCULUI DE CONSUM STATII DE REINCARCARE PENTRU VEHICULE ELECTRICE – Lucrări pentru realizarea instalației de racordare”

Luând act de referatul de aprobare al primarului comunei Tiream nr. 22/22.05.2025, însoțit de raportul de specialitate al compartimentului de resort nr. 22/22.05.2025 și de avizul de aprobare ale comisiei de specialitate nr. 1 din cardrul Consiliului local al comunei Tiream;

Având în vedere avizul Tehnic de Racordare pentru consumator noncasnic cu nr. 6040240704732 din 22.08.2024 emis de DEER Sucursala Satu Mare.

Ținând cont de prevederile:

- art. 12 alin. (2), (3) și (4) și art. 14 din Legea nr. 123/ 2012 a energiei electrice și a gazelor naturale, cu modificările și completările ulterioare;
- art. 129 alin. (2) lit. b) și c), alin (4) lit d) alin. (6) lit. a) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ, modificată și completată;
- Ordinului nr. 59/2013 pentru aprobarea Regulamentului privind racordarea utilizatorilor la rețelele electrice de interes public.

În temeiul prevederilor art. 139 alin. (3) lit. a și art. 196 alin. (1) lit. a din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, adoptă prezenta

H O T Ă R Â R E:

Art. L. Se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru realizarea instalației de racordare pentru STATII DE REINCARCARE PENTRU VEHICULE ELECTRICE la Primăria comunei Tiream, constând în tarif de racordare, în valoare de 3.000,00 lei, fără tva instalație de utilizare in valoare de 65.986,65 lei, fără tva conform Avizului Tehnic

Loc. Tiream, str. Principală nr. 25, tel./fax 0261.873.601, e-mail primaria@tiream.ro

de Racordare (ATR) pentru consumator noncasnic cu nr. 6040240704732 din 22.08.2024 emis de DEER Sucursala Satu Mare, ce constituie anexa nr. 1 la prezenta hotărâre.

Art. 2. (1) Se aprobă execuția lucrărilor aferente instalației de utilizare prevăzute în Avizul Tehnic de Racordare (ATR) pentru consumator noncasnic cu nr. 6040240704732 din 2024, constând în:

1. Se va monta un set de socluri SIST-401 si un set de siguranțe tip MPR-315A în firida de distribuție F03C1.

-Se va realiza un branșament electric trifazat tip coloana proiectat, cu cablu ACYABY 3x240+120 mmp, în lungime de L=5 m, de la un set de siguranțe de JT, SIST 401/315A, din firidă de distribuție F03C1 E1+6, până la un BMPTi-250, amplasat lângă firida F03C1, în zona obiectivului.

-BMPTi-250 proiectat, din poliester armat cu fibra de sticlă, montat la sol pe soclu propriu, etichetat cu denumirea locului de consum, echipat cu:

*element de separare vizibilă, reprezentat prin siguranțe fuzibile de joasă tensiune;

*grup de măsurare semi directă cu reductori de curent 3xTC 200/5A și loc prevăzut pentru un contor trifazat electronic cu curbă de sarcină și sistem de telecitire;

*întreruptor automat trifazat de branșament, cu protecție la suprasarcină și la scurtcircuit, cu In=250A;

*dispozitiv de protecție la supratensiuni de frecvență industrială trifazat (DPST);

-BMPTi proiectat se va conecta la priză de legare la pământ individuală, Rpl ≤ 4Ω, a firidei de distribuție F03C1.

-Realizarea branșamentului se va face conform documentație tehnice cu codul DTE-R-21-20242.

1. montare transformator 20/0,4 kV -100 kVA;

2.montare tablou de distribuție -TDRI -0,4 kV, cu 8 plecări, echipat cu:

- întreruptor automat tripolar cu protecție la suprasarcină și scurtcircuit In=160A, Ir=120A;

- 8 plecări de forță cu blocuri trifazate cu siguranțe fuzibile tip separator NF[2/63A.

2. **Pentru realizarea instalației de utilizare**: Se va realiza o subtraversare drum prin forare, lucrări de săpătură se va realiza o linie electrică subterana tip coloana pana la tabloul general al obiectivului cu cablu de tip ACYABY 3x240+120 in lungime de L = 350 m, racordat la clemele de plecare a contorului electric.

(2) Se aprobă valoarea estimată a lucrărilor aferente instalației de utilizare menționate la alin. (1), al cărui cost nu este prevăzut în Avizul Tehnic de Racordare

Loc. Tiream, str. Principală nr. 25, tel./fax 0261.873.601, e-mail primaria@tiream.ro

(ATR) pentru consumator noncasnic cu nr. 6040240502814 din 12.06.2024, conform devizelor de lucrări, cuprinse în anexa nr. 2 la prezenta hotărâre.

Art. 3. Se exprimă acordul pentru dreptul. de uz și de servitute legală, respectiv pentru ocupare și/sau traversare teren proprietatea comunei Tiream, înscris în CF 103116, în condițiile legii, în scopul execuției lucrărilor de construire a instalației de racordare prevăzute în Avizul Tehnic de Racordare (ATR) pentru consumator noncasnic cu nr. 6040240704732 din 22.08.2024 emis de DEER Sucursala Satu Mare.

Art. 4. După executarea lucrărilor, terenul ocupat temporar va fi adus la starea inițială prin grija constructorului.

Art. 5. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează primarul comunei Tiream, cu sprijinul compartimentelor de resort din aparatul propriu de specialitate.

Art. 6. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul Secretarului general al comunei Tiream, în termenul prevăzut de lege, Instituţiei Prefectului Judeţului Satu Mare, primarului comunei Tiream, se publică pe site-ul: www.tiream.ro şi prin afişare la avizierul Primăriei.

Tiream, la 22.05.2025

I N I Ţ I A T O R
PRIMAR,
dl. Tar Nicolae

Avizat pentru legalitate:
SECRETAR GENERAL
cj. Candid Humă

Red./Tehn.C.H.
Nr.exemplare: 2/3pag.